

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Центр досуга и спорта»
С.И. Горшенин
2018 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на Поставку оборудования и материалов для монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объектов ООО «Центр досуга и спорта»

Наименование разделов	Содержание раздела
1. Наименование закупки	«Поставка оборудования и материалов для монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
2. Заказчик	ООО «Центр досуга и спорта». 634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 120, тел. 8(3822) 55-40-00 факс 8(3822) 55-52-17 Генеральный директор: Горшенин Сергей Иванович
3. Подрядчик	
4. Основание для закупки	1. Реализация мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации объектов ООО «Центр досуга и спорта» 2. Бизнес-план ООО «Центр досуга и спорта»
5. Сроки поставки	Не более двух месяцев с момента заключения договора
6. Требование к поставляемым материалам и оборудованию	1. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь: - Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. - Необходимую техническую документацию: заводские паспорта на оборудование, инструкции завода изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования, технологические и монтажные схемы, в соответствии с ГОСТ 2.601-68. 2. Материалы и оборудование должны быть вновь изготовленным и ремонтпригодным.
7. Условия оплаты	не ранее 30 и не позднее 60 календарных дней со дня приема материалов и оборудования по месту нахождения Заказчика


ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование
1	Спецификация оборудования и материалов

Начальник Отдела главного
энергетика ООО «Центр досуга и
спорта»


В.Ф. Золотых
«16» 08 2018г.

Ответственный за обеспечение
пожарной безопасности
ООО «Центр досуга и спорта»


А.И. Воронин
«16» 08 2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Завод-изготовитель	Ед.изм.	Кол-Во
Оборудование ПС					
1	Пульт контроля и управления	С2000 М	НВП "Болид" г. Королев	шт.	1
2	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000 КДЛ 2И	НВП "Болид" г. Королев	шт.	9
3	Блок контрольно-пусковой	С2000 КПБ	НВП "Болид" г. Королев	шт.	9
4	Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой	С2000 ПИ	НВП "Болид" г. Королев	шт.	3
5	Расширитель адресный	С 2000 АР2	НВП "Болид" г. Королев	шт.	3
6	Источник питания резервированный	РИП 24 исп.11	НВП "Болид" г. Королев	шт.	3
7	Источник питания резервированный	РИП 24 исп.06	НВП "Болид" г. Королев	шт.	2
8	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП 34А 03	НВП "Болид" г. Королев	шт.	304
9	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-3А	НВП "Болид" г. Королев	шт.	41
10	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ	НВП "Болид" г. Королев	шт.	37
11	Извещатель пожарный газовый и тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый	С 2000 ИПГ	НВП "Болид" г. Королев	шт.	19
12	Извещатель тепловой адресный	С2000 ИП-03	НВП "Болид" г. Королев	шт.	10
13	Блок сигнально пусковой	С2000 СП1 исп.01	НВП "Болид" г. Королев	шт.	1

п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Завод-изготовитель	Ед.изм.	Кол-Во
14	Блок индикации с клавиатурой	С2000 БКИ	НВП "Болид" г. Королев	шт.	2
15	Бокс для аккумуляторов	Бокс 24 исп.0	НВП "Болид" г. Королев	шт.	2
16	Шкаф металлический с монтажной платой	ЩМП-4-0 74 У2 1Р54	"IEK" г. Москва	шт.	3
17	Шкаф металлический с монтажной платой	ЩМП-6-0 74 У2 1Р54	"IEK" г. Москва	шт.	1
18	Системный блок (наличие COM порта)	не ниже Pentium 4. 3 0 ,2 Гб RAM		шт.	1
19	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты	Оперативная задача "Орион Про" исп. 127	НВП "Болид" г. Королев	шт.	1
20	Аккумуляторная батарея	12 В/17 Ач		шт.	4
21	Аккумуляторная батарея	12 В/40 Ач		шт.	4
22	Аккумуляторная батарея	12 В/7 Ач		шт.	6
23	Источник бесперебойного питания SMT1500RM12U APC Start-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V.	SMT1500RM12U		шт.	1
24	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Шмель	ООО "Комтид"	шт.	1
25	Устройство коммутационное	УК ВК 03		шт.	6
26	Оповещатель световой "Выход"	"Молния 24"		шт.	64
27	Выключатель автоматический	ВА 47-29, 4А		шт.	4
	Кабели и ОКЛ				
28	Кабель огнестойкий не распространяющий горение, с изоляцией из кремний органической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластика с пониженным дымо-и газовыделением	КПСнг(A) FRLS 1x2x0.35	ООО "Ивановский кабельный завод" г. Иваново "IVKZ ECO LINE"	м.	440

п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Завод-изготовитель	Ед.изм.	Кол-Во
29	Кабель огнестойкий не распространяющий горение, с изоляцией из кремний органической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с пониженным дымо-и газовойделением.	КПСнг(A) FRLS 1x2x0.75	ООО "Ивановский кабельный завод" г. Иваново "IVKZ ECO LINE"	м.	4860
30	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовойделением	ВВГнг(A)-PPЦ5 3x2,5-0,66	ООО "Ивановский кабельный завод" г. Иваново "IVKZ ECO LINE"	м.	280
31	Гибкая гофрированная труба с зондом. Наружный диаметр 20 мм.		ООО "КРОСС ЛИНК" "Экопласт"	м.	3100
32	Гибкая гофрированная труба с зондом. Наружный диаметр 25 мм.		ООО "КРОСС ЛИНК" "Экопласт"	м.	2100
33	Кабельный канал 10x15	МЕХ 10x15	ООО "КРОСС ЛИНК" "Экопласт"	м.	90
34	Кабельный канал 150x505	INSTA 150x55	ООО "КРОСС ЛИНК" "Экопласт"	м.	20
	Материалы				
35	Дин-рейка			м.	3